



РОССТАНДАРТ

Федеральное бюджетное учреждение
"Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Тверской области"
(ФБУ «Тверской ЦСМ»)

Плеханова ул., 51,
Тверь, 170021

Тел./факс (4822) 52-30-87

Email: tvcsm@tverstandart.ru

ОКПО 02567343, ОГРН 1026900553107

ИНН/КПП 6902008746/695201001

28.06.2017 г. № 18/05/01/ 654

на № _____ от _____ г.


«Утверждаю»

Директор ФБУ «Тверской ЦСМ»



28 июня 2017 г.

А.И.Бабушкин



Экспертное заключение № 023/001111 от 28 июня 2017 г.

На экспертизу представлены технические условия **РНСП.687114.002 ТУ** «Зажимы аппаратные болтовые», разработанные ООО «ГОРНИ-РУС».

Настоящие технические условия распространяются на зажимы аппаратные болтовые производимые ООО «ГОРНИ-РУС», предназначенные для присоединения медных, алюминиевых, алюминиевых полых и сталеалюминевых проводов к выводам аппаратов, для присоединения спусков к ответвительным зажимам, а также соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств. Обжатие провода или штыревого вывода осуществляется с помощью крышек с болтовым соединением.

Настоящий стандарт распространяется на контактную арматуру для воздушных линий электропередачи с номинальным напряжением 35 кВ и выше.

Он может распространяться также на контактную арматуру для подстанций и для ВЛ более низких классов напряжения, в случае использования проводов тех же сечений, что и для ВЛ 35 кВ и выше.

Представленные технические условия содержат следующие разделы:

Вводная часть

- 1 Технические требования
- 2 Требования безопасности
- 3 Требования охраны окружающей среды
- 4 Правила приемки
- 5 Методы испытаний
- 6 Указания по монтажу и эксплуатации
- 7 Транспортирование и хранение.
- 8 Гарантии изготовителя

ВЫВОДЫ:

Представленные на экспертизу технические условия **РНСП.687114.002 ТУ** «Зажимы аппаратные болтовые», разработанные ООО «ГОРНИ-РУС» **соответствуют** ГОСТ 2.114-2016 «ЕСКД. Технические условия».

Начальник отдела стандартизации

О. В. Белякова